

La **prévention du risque incendie** s'inscrit dans une **démarche globale de prévention des risques**. Elle consiste à supprimer les causes de déclenchement d'un incendie et à mettre en place des mesures permettant de limiter des conséquences humaines et matériels en cas de sinistre.

Ainsi, la réalisation régulière d'exercices d'évacuation incendie est indispensable à la prévention des incendies. Un personnel sensibilisé et formé aura acquis le comportement et les réflexes adaptés en cas de sinistre.

Le Code du Travail prévoit **des exercices et des essais périodiques au moins tous les six mois. Leur date et les observations sont consignées sur un registre.**


CADRE REGLEMENTAIRE

- **Art. R4227-28 à R4227-41 du Code du Travail** relatif aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie

OBJECTIFS

Les exercices d'évacuation ont pour objectifs :

- D'identifier le signal sonore et visuel spécifique à l'incendie ;
- De former et de sensibiliser les agents à avoir des réflexes adaptés ;
- D'évacuer les agents et/ou les personnes présentes dans de bonnes conditions ;
- De localiser et utiliser les issues de secours et le(s) point(s) de rassemblement ;
- De localiser et utiliser les espaces d'attente sécurisés le cas échéant ;
- De vérifier la compréhension et l'application des consignes de sécurité et la mise en application ;
- D'établir un bilan afin de pouvoir améliorer la procédure le cas échéant.



PREPARATION

Préparation organisationnelle

- Mettre en place une réflexion pour adopter une stratégie afin que les agents évacuent le ou les bâtiments le plus rapidement possible et se rendent vers le ou les points de rassemblement ou dans une zone sécurisée.
- Etablir une procédure d'évacuation et désigner le cas échéant, les personnes chargées de l'évacuation :
 - ~ **Le guide-file** : il doit diriger les personnes vers l'issue de secours sécurisée la plus proche en évitant les zones sinistrées ou enfumées et les accompagner au point de rassemblement sécurisé. Il doit avoir une bonne connaissance des locaux et avoir été formé à cet effet.

- ~ **Le serre file** : il doit vérifier que l'ensemble des personnes (agents, entreprises extérieures et le public) a bien été évacué et qu'il ne reste personne dans la zone ou l'étage dont il a la charge. Une fois arrivé au point de rassemblement sécurisé, il doit faire le point avec le guide file. Il doit avoir une bonne connaissance des locaux et avoir été formé.
- ~ **Le responsable d'évacuation** : il coordonne l'évacuation et centralise les informations issues de l'évacuation (information des serre-file et guide -file) et les fournit aux services de secours, le cas échéant. Il informe de la fin de l'exercice (si cela en est un).

Préparation matérielle

- S'assurer de connaître de déclenchement et l'arrêt de l'alarme.
- S'assurer que rien n'encombre les dégagements et les issues de secours.
- Fournir, le cas échéant, des équipements d'identification pour les personnes chargées de l'évacuation (ex : brassard, gilet).
- Préparer la fiche d'observation et un chronomètre pour l'exercice.

DEROULEMENT DE L'EXERCICE

- 1. Déclencher l'alarme incendie (le ou les observateurs déclenchent leur chronomètre).
(Prévenir les pompiers en cas d'incendie réel)**
- 2. Evacuer des locaux le plus rapidement possible sans précipitation**
- 3. Rejoindre le point de rassemblement (arrêter le chronomètre et relever le temps d'évacuation à l'arrivée de la dernière personne)**
- 4. Compter et vérifier des effectifs**
- 5. Déclarer la fin de l'exercice et permettre aux personnes de reprendre leur activité**
- 6. Compléter la fiche d'observation et le registre de sécurité**
- 7. Faire un bilan de l'exercice avec les observateurs**
- 8. Définir et mettre en œuvre des solutions pour améliorer les conditions d'évacuation des locaux**
- 9. Communiquer à l'ensemble du personnel un bilan de l'exercice réalisé et une information sur les mesures complémentaires mises en œuvre, le cas échéant.**

FICHE D'OBSERVATION ET COMPTE-RENDU D'EXERCICE

L'analyse du déroulement de l'exercice d'évacuation incendie est importante. Elle doit permettre d'avoir un regard critique sur l'organisation et l'application des consignes générales, sur l'évacuation et le comportement des personnes lorsqu'il y a une situation d'urgence et sur les installations techniques.



La fiche d'observation complétée au cours de l'exercice permet d'établir un compte-rendu d'exercice. Ce bilan est annexé au registre de sécurité du bâtiment.

En fonction des observations, des mesures techniques, organisationnelles et/ou de formation devront être prises pour améliorer la procédure d'évacuation.

Un modèle de fiche d'observation est annexé à ce document. Etant un modèle, celui-ci devra être adapté en fonction des besoins, des situations ect...



BILAN D'EXERCICE D'ÉVACUATION

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom et fonction de l'observateur :

Date de l'exercice :

Lieu de l'exercice :

Heure : h

Temps d'évacuation : min

Nombre de personnes évacuées :

ORGANISATION DE L'EXERCICE

	OUI	NON	OBSERVATIONS
• Exercice inopiné	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Personnel informé (si oui, qui ?)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Présence des Sapeurs-Pompiers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Présence d'un signal d'alarme sonore (si oui, de quel type ?)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Présence d'un point de rassemblement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Présence de guides d'évacuation (guides-files et serre-files) formés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Existence d'une procédure d'évacuation des locaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

DÉROULEMENT DE L'EXERCICE

	OUI	NON	SO	OBSERVATIONS
Aspect matériel				
• Bon fonctionnement du dispositif d'alarme ou d'alerte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Bon fonctionnement des installations techniques (portes coupe-feu, désenfumage, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Coupure des énergies (locaux techniques)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Signal d'alarme audible en tout point du bâtiment et par tous	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Fermeture des portes et fenêtres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aspect organisationnel				
• Evacuation de l'ensemble du personnel et/ou du public présent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Présence de toutes les personnes au point de rassemblement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Vérification de l'absence de personnes restées dans les locaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Respect de la consigne d'interdiction de retour en arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Respect de la consigne d'interdiction d'utiliser l'ascenseur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Comptabilisation du nombre de personnes évacuées au point de rassemblement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CONCLUSIONS

✓ Points positifs :	✓ Axes d'amélioration :	✓ Appréciation globale de l'exercice :
		<input type="checkbox"/>  Exercice satisfaisant
		<input type="checkbox"/>  Exercice peu satisfaisant
		<input type="checkbox"/>  Exercice insatisfaisant